



ASL Taranto

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: Dott. Michele Conversano

Via Diego Peluso n.117 - 74121 Taranto

e-mail: diprev.segreteria@asl.taranto.it

PEC: dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Richiesta Parere Igienico Sanitario per GT159PNRR M6C1-1.1
Realizzazione di una Casa di Comunità nel Comune di PALAGIANO.
CUP E85F22000650006. - RICHIEDENTE: ASL TARANTO. -
PARERE FINALE SU PROGETTO

areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

S.C. Area Gestione Tecnica

ASL TARANTO

V.le Virgilio n.31

74121 Taranto

Vista l'istanza prot. 0006029 del 12.01.2023 pervenuta a questo ufficio da parte dell'Area Gestione Tecnica della ASL Taranto, in merito alla richiesta di rilascio parere igienico sanitario in oggetto meglio specificata per la realizzazione di una Casa di Comunità nel Comune di Palagiano,

- visto il T.U.LL.SS. sull'igiene dell'abitato;
- visto il locale Regolamento di Igiene sulla autorizzazione per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, modifiche dei fabbricati ecc;
- vista la DGR Regione Puglia n.1868 del 14.12.2022 riguardante *Approvazione schema di regolamento regionale avente ad oggetto: "Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022"*;
- visto il DM 77/2022;
- visti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche pervenute facenti parte del progetto;
- esaminati gli elaborati grafici a firma del tecnico incaricato firma dell'Ing. Federico MIRIZZI;

questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica esprime

PARERE FAVOREVOLE

relativamente al progetto di realizzazione di una Casa di Comunità nel Comune di Palagiano, di cui all'istanza pervenuta a questo ufficio avente prot. 0006029 del 12.01.2023,

alle seguenti PRESCRIZIONI

- La realizzanda Casa di Comunità, date le dimensioni di cui agli elaborati grafici e RT, potrà essere solo del tipo *SPOKE*.





A tal proposito si rammenta che la DGR 1868 del 14.12.2022 detta i requisiti minimi delle due tipologie di CdC definendo come obbligatori n. 14 "locali operativi" per la tipologia *Spoke*. Sempre ai sensi della stessa DGR per "locale operativo" si intende un locale [...] dove viene erogato un servizio all'utenza.

- In sede di progettazione esecutiva si proceda a:
 - o individuare i locali da destinare ai *Servizi informativi e Telemedicina* (punto previsto come obbligatorio per la CdC di tipologia *spoke*);
 - o individuare gli spazi destinati al relax degli operatori;
 - o individuare gli spazi da destinare all'*Area Pulizia* (punto previsto come obbligatorio per la CdC di tipologia *spoke*);
 - o individuare le aree da destinare ad "*isola ecologica*" (punto previsto come obbligatorio per la CdC di tipologia *spoke*);
 - o stante il "deposito ROT" già definito, individuare e identificare chiaramente in planimetria i locali da destinare a deposito sporco e deposito pulito;
 - o gli ambulatori indicati come "*Ambulatorio specialistico*", individuata la tipologia specialistica da esercitarsi, dovranno rispettare i requisiti strutturali e tecnologici come novellato dagli specifici regolamenti regionali.

Il presente parere è riferito solo ed esclusivamente agli elaborati grafici e alla relazione tecnica presentati ed analizzati e perde di validità in caso di qualsiasi modifica a quanto enunciato negli stessi di cui al prot. 0006029 del 12.01.2023.

Sono fatti salvi ulteriori pareri e/o determinazioni di eventuali altri enti e/o servizi competenti.

Il Dirigente Medico
Referente Dipartimentale
Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie
Dr. *Giuseppe CALAMAI*