

RIPISTINO SEDE STRADALE:

BYNDER spess. cm 7

TOUT-VENANT spess. cm 25

SEDE STRADALE ESISTENTE

Ripristino tappeto d'usura a tutta sede - 0.60x0.60

0.60 x 0.60

SOLETTA cm 20

GRADINO

RINTERRO

TUBAZIONE PVC DN 500

POZZETTO IN C.A. GETTATO IN OPERA

variabile

0.93

DN 500

0.25

0.20

1.20

0.20

1.60

**RIPRISTINO SEDE STRADALE:**

- TAPPETINO spess. min. cm 3
- BYNDER spess. cm 7
- TOUT-VENANT spess. cm 25

SEDE STRADALE ESISTENTE

Ripristino tappeto d'usura a tutta sede  
0.80x0.80

SOLETTA  
cm 20

GRADINO

variabile

0.60 x 0.60

1.20

RINTERRO

1.14

0.20

D=800

0.25

1

TUBAZIONE PVC  
DN 800

POZZETTO IN C.A.  
GETTATO IN OPERA

0.20 1.20 0.20

1.60

| MATERIALE                             | TIPO          |
|---------------------------------------|---------------|
| Acciaio per c.a                       | B450C         |
| Calcestruzzo<br>Classe di esposizione | C32/40<br>XC4 |
| Copriferro                            | 5 cm          |

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The slab is 0.20m thick and 1.20m wide. It features horizontal reinforcement (1+1 Ø 10/20) and vertical reinforcement (1+1 Ø 10/20). The top and bottom reinforcement consists of 10 mm diameter bars spaced at 200 mm. The drawing also shows the slab's connection to a wall, with dimensions for the wall thickness (0.20m) and the slab width (1.20m).

Diagrama de um pilar de concreto armado com seção transversal retangular. O pilar tem uma largura total de 0,20 m e uma altura total de 0,20 m. A seção interna de concreto tem uma largura de 0,10 m e uma altura de 0,10 m. As dimensões são indicadas por linhas tracejadas e setas. As armaduras são indicadas por pontos pretos e linhas tracejadas. As armaduras horizontais e verticais são indicadas por 1\* Ø 10/20. A armadura superior e inferior é indicada por Ø 10 malha 20/20.

SEDE STRADALE ESISTENTE

RIPRISTINO SEDE STRADALE:

TAPPETINO spess. min. cm 3

BYNDR spess. cm 7

TOUT-VENANT spess. cm 25

Ripristino tappeto d'usura a tutta sede

RINTERRIO CON MISTO CEMENTATO

CUNICOLO IN C.A.

CLS 32/40 / Maglia Ø10 20/20

0.10

0.15

1.00

0.15

0.30

0.15

1.60

0.15

0.15

variabile

BAULETTO DI PROTEZIONE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

0.10

0.05

0.60

0.20

10%

1.00

0.15

0.20

RINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

CUNICULO IN C.A.

CLS 32/40 / Maglio Ø10 20/20

0.15

0.15

1.60

0.15

0.15

RIPRISTINO SEDE STRADALE  
 TAPPETINO spess. min. cm 3  
 BYNDER spess. cm 7  
 TOUT-VENANT spess. cm 25  
 SOLETTA cm 20  
 RINTERRO  
 SABBIA E/O PIETRISCHETTO  
 TUBAZIONE PVC DN 500  
 ABBIIA E/O PIETRISCHETTO  
 0.80x0.80  
 0.60x0.60  
 1.20  
 0.20  
 0.10  
 0.05  
 0.25  
 0.20  
 1.20  
 1.60  
 DN 500

Diagram illustrating the cross-section of a street seat (RIPRISTINO SEDE STRADALE) structure, showing layers and dimensions:

- TAPPETINO** spess. min. cm 3
- BYNDER** spess. cm 7
- TOUT-VENANT** spess. cm 25
- SOLETTA** cm 20
- RINTERRO CON MISTO CEMENTATO** (Concrete backfill)
- SABBIA E/O PIETRISCHETTO** (Sand and/or gravel)
- TUBAZIONE PVC DN 800** (PVC pipe DN 800)

Dimensions (Horizontal):

- 0.80x0.80 (Seat top width)
- 0.60 x 0.60 (Central opening width)
- 1.20 (Seat width)
- 0.20 (Side offsets)
- 1.60 (Total width)

Dimensions (Vertical):

- 0.10 (Seat height)
- 0.08 (Central opening height)
- 0.20 (Central opening depth)
- 0.60 (Tubing height)
- 0.10 (Bottom offset)

SEDE STRADALE ESISTENTE

RIPRISTINO SEDE STRADALE

TAPPETINO spess. min. cm 3

BYNDER spess. cm 7

TOUT-VENANT spess. cm 25

3.00

variabile

0.10

DN800

0.10

PINTERRO CON MISTO CEMENTATO

TUBAZIONE PVC DN 800

SABBIA E/O PIETRISCHETTO

0.20 DN800 0.20



- PROGETTO DEFINITIVO -

|                                                                                                                                         |             |           |            |           |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 3                                                                                                                                       |             |           |            |           |                 |                    |
| 2                                                                                                                                       |             |           |            |           |                 |                    |
| 1                                                                                                                                       |             |           |            |           |                 |                    |
| 0                                                                                                                                       | Maggio 2023 | F Colombo | P Stasi    | PStasi    | Prima Emissione |                    |
| Em./Rev.                                                                                                                                | Data        | Red./Dis. | Verificato | Approvato | Descrizione     |                    |
| Redazione grafica: ETACONS S.r.l. - P.le S.G. dei Fiorentini n.1 - 73100 LECCE Tel:0832/331418/7 Fax:0832/331486 E-Mail:mail@etacons.it |             |           |            |           |                 | Cod. N°: E361D     |
| <u>TITOLO dell'allegato</u>                                                                                                             |             |           |            |           |                 | <u>Allegato n°</u> |
| PARTICOLARI COSTRUTTIVI POZZETTI<br>E SEZIONI DI SCAVO CONDOTTE                                                                         |             |           |            |           |                 | 8                  |
| <u>Scala</u>                                                                                                                            |             |           |            |           |                 | 1:20               |

## PARTICOLARI COSTRUTTIVI POZZETTI E SEZIONI DI SCAVO CONDOTTE

Progettazione:

**ETACONS S.r.l.**  
Società di Ingegneria

- Ing. Primo Stasi

Committente:  
COMUNE DI PALAGIANO (TA)